



PAŃSTWOWY  
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
WE WŁODAWIE

Włodawa, dnia 23 kwietnia 2024 r.

22-200 Włodawa, Al. J. Piłsudskiego 66  
tel. (82) 57-21-405; fax. (82) 546-15-20  
e-mail: [psse.wlodawa@sanepid.gov.pl](mailto:psse.wlodawa@sanepid.gov.pl),  
<https://www.gov.pl/web/psse-wlodawa>

ONS-HK.9031.10.5.2024

**Gmina Wyryki**  
**Wyryki-Połud 154**  
**22-205 Wyryki**

### OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie art. 1 pkt 1, art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 416), w związku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 537 z późn. zm.) oraz § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294),

#### **Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włodawie**

po zapoznaniu się z wynikami z badań wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej z Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia Lubień należącego do Gminy Wyryki, Wyryki-Połud 154, 22-205 Wyryki, zawartymi w sprawozdaniu z badań **Nr SB/42617/04/2024** z dnia 17.04.2024 r. sporządzonych przez Laboratorium SGS Polska Pracownia Środowiskowa, ul. Cieszyńska 52A, 43-200 Pszczyna

#### **stwierdza**

przydatność wody do spożycia przez ludzi z WZZ Lubień

#### **Uzasadnienie**

W ramach kontroli wewnętrznej w dniu 08.04.2024 r. została pobrana próbka wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ze stałego punktu monitoringowego z Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia Lubień: Krzywowierzba 9 – kran w kuchni. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włodawie po zapoznaniu się z wynikami z badania wody z Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia Lubień należącego do Gminy Wyryki, Wyryki-Połud 154, 22-205 Wyryki, zawartymi w sprawozdaniu z badań **Nr SB/42617/04/2024** z dnia 17.04.2024 r. sporządzonych przez Laboratorium SGS Polska Pracownia Środowiskowa, ul. Cieszyńska 52A, 43-200 Pszczyna stwierdza przydatność produkowanej wody do spożycia przez ludzi.

W zakresie przebadanych parametrów mikrobiologicznych, organoleptycznych i fizykochemicznych woda spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Ocena niniejsza jest ważna do czasu przeprowadzenia następnych badań wody z **Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia Lubień**.

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
we Włodawie

*mgr inż. Mariusz Januszko*

Otrzymują:

1. adresat
2. a/a