

Projekt pn. „*Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Wiryki*” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Wiryki, dnia 10.04.2020 r.

Znak sprawy: **ZP.271.2.2020.MK**

-Wykonawcy biorący udział w postępowaniu-

dotyczy: przetargu nieograniczonego na „**Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Wiryki**”

- A. Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) – dalej „ustawa Pzp, **Zamawiający:** Gmina Wiryki, Wiryki-Połód 154, 22-205 Wiryki **przekazuje treść zapytań dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), wraz z udzielonymi odpowiedziami.**

Zestaw pytań z dnia 08.04.2020 r.

Pytanie 1

Czy Zamawiający może określić parametry techniczne żarówek i świetlówek jakie należy przyjąć w wycenie - w opisie technicznym do każdego z trzech objętych postępowaniem budynków widnieje jedynie opis: "wymiana oświetlenia świetlówkowego i żarowego – same żarówki LED bez opraw", w przedmiarach również określono jedynie ilości sztuk, które dotyczą prawdopodobnie źródeł światła, bez określenia ich rodzaju (świetlówka/żarówka)?

Odpowiedź Zamawiającego:

Do wymiany przewidziano następujące źródła światła :

A) Urząd Gminy Wiryki : Żarówki - 45 szt. świetlówki jarzeniowe - 10 szt.

B) Szkoła Kaplonosy: Żarówki - 16 szt. Świetlówki jarzeniowe - 108 szt .

C) Szkoła Wiryki: Żarówki - 21 szt. świetlówki jarzeniowe 486 szt.

Są to różne rodzaje żarówek i świetlówek wg stanu istniejącego.

Należy przyjąć, że pojedyncze źródło światła powinno posiadać minimalną moc świetlną 700 lumenów.

Projekt pn. „*Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Wiryki*” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Pytanie 2

Czy zamawiający dysponuje projektem lub parametrami technicznymi zaworów termostatycznych i licznika ciepła, które należy uwzględnić w wycenie?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dysponuje projektem technicznym na wymianę zaworów na termostawory i montaż liczników ciepła. Jedyne wymagania techniczne jakie Zamawiający stawia dla termostaworów to czułości co najmniej 1 °C.

Liczniki ciepła powinny posiadać ultradźwiękowy przetwornik przepływu.

Na powyższe nie stawia się dodatkowych wymagań.

- B. Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie oraz powyższe zmiany stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.**
- C. W związku z powyższym Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia, tym samym ulegają zmianie zapisy dotyczące terminów, określone w rozdziale 7 i 8 SIWZ, a mianowicie:**

w rozdziale 7 pkt. 7.16 lit. d) SIWZ przed zmianą jest:

Nie otwierać przed dniem 15.04.2020 r. do godz. 10:30

w rozdziale 7 pkt. 7.16 lit. d) SIWZ po zmianie jest:

Nie otwierać przed dniem 17.04.2020 r. do godz. 10:30

w rozdziale 8 pkt. 8.1 SIWZ przed zmianą jest:

Ofertę wraz z dokumentami, o których mowa w pkt. 7.15 SIWZ należy złożyć w terminie **do dnia 15.04.2020 r. do godz. 10:00** w siedzibie Zamawiającego:

**Urzędu Gminy Wiryki
Wiryki Połud 154, 22-205 Wiryki
pokój nr 1 (sekretariat),**

Projekt pn. „*Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Wiryki*” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

w rozdziale 8 pkt. 8.1 SIWZ po zmianie jest:

Ofertę wraz z dokumentami, o których mowa w pkt. 7.15 SIWZ należy złożyć w terminie **do dnia 17.04.2020 r. do godz. 10:00** w siedzibie Zamawiającego:
Urzędu Gminy Wiryki
Wiryki Połud 154, 22-205 Wiryki
pokój nr 1 (sekretariat),

w rozdziale 8 pkt. 8.4 SIWZ przed zmianą jest:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **15.04.2020 r. o godz. 10:30** w siedzibie
Urzędu Gminy Wiryki
Wiryki Połud 154, 22-205 Wiryki
(sala konferencyjna na parterze)

w rozdziale 8 pkt. 8.4 SIWZ po zmianie jest:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **17.04.2020 r. o godz. 10:30** w siedzibie
Urzędu Gminy Wiryki
Wiryki Połud 154, 22-205 Wiryki
(sala konferencyjna na parterze)

- D. Dokonana zmiana SIWZ powoduje zmianę treści ogłoszenia o zamówienia nr 527609-N-2020 z dnia 2020-03-30 r. w sekcji IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.**

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu zostało opublikowane w dniu 10.04.2020 r. w BZP.

- E. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż pozostała treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.**

.....
(podpis kierownika Zamawiającego
lub osoby upoważnionej)